

平成 28 年度
国頭村簡易水道水質検査委託業務
月 報


平成 28 年 12 月

国頭村役場 建設課

(沖縄県国頭郡国頭村字辺土名 3)

株式会社南西環境研究所

(沖縄県中頭郡西原町字東峰 4-4)



平成 28 年度 国頭村簡易水道水質検査委託業務の 12 月次の月報を別紙のとおり報告いたします。

(原水)水質試驗檢查結果證明書
(監視項目)

番 号	6381	事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)	所 属	建設課

検 査 機
 厚生労働省登録番号第90号
 株式会社 南西環境研究所
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重松4-4
 TEL. 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

採水地点	大川山浄水場	系統	受水点	系
採水箇所	大川山浄水場			

検査期日	平成 28 年 12 月 13 日 ～ 平成 28 年 12 月 16 日
受付日	平成 28 年 12 月 13 日 天 候 雨
採水日	平成 28 年 12 月 13 日 気 温 22.0 ℃ 水 温 22.0 ℃
採水者	国頭村役場建設課 知花 博正氏

[illegible]

判 定		水質検査部門管理者	田中弘美 
-----	--	-----------	--

7. 5. 1-61 • 2/2

(原 水)水 質 試 験 検 査 結 果 証 明 書
(監視項目)

国頭村長 殿

番 号	6382	事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)	所 属	建設課

検 査 機	株式会社 南西環境研究所
厚生労働省登録番号第90号	〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL. 098-835-8411(代) FAX 098-835-8411	

採水地点	辺土名浄水場	系統		受水点		系	
採水箇所	辺土名浄水場						

検査期日	平成 28 年 12 月 13 日 ～ 平成 28年 12月 16日						
受付日	平成 28 年 12 月 13 日	天 候	雨				
採水日	平成 28 年 12 月 13 日	気 温	22.5 ℃		水 温	21.5 ℃	
採水者	国頭村役場建設課 知花 博正氏						

項 目	結 果	単 位	指 針 値
嫌気性芽胞菌	10	個/100ml	0個/100ml

判 定		水質検査部門管理者	田中弘美
-----	--	-----------	------

検査の方法 (DW16-1031～1032)

検査項目	報告下限値*	検査方法
アンチモン及びその化合物	0.0002	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
ウラン及びその化合物	0.00001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
ニッケル及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
1,2-ジクロロエタン	0.0001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
トルエン	0.0001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.008	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
亜塩素酸	0.01	イオンクロマトグラフ法
二酸化塩素	0.01	イオンクロマトグラフ法
ジクロロアセトニトリル	0.001	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
抱水クロラル	0.001	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
残留塩素	0.1	-
カルシウム, マグネシウム等(硬度)	1	滴定法
マンガン及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
遊離炭酸	0.1	滴定法
1,1,1-トリクロロエタン	0.0001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
メチル-t-ブチルエーテル	0.001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.2	滴定法
臭気強度(TON)	-	官能法
蒸発残留物	1	重量法
濁度	0.1	積分球式光電光度法
pH値	0.1	ガラス電極法
腐食性(ランゲリア指数)	-	計算法
従属栄養細菌	0	R2A寒天培地法
1,1-ジクロロエチレン	0.0001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
アルミニウム及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法

*単位:mg/L(但し、濁度は度、pH、腐食性(ランゲリア指数)は単位なし)

(原 水)水 質 試 験 検 査 結 果 証 明 書
(基準項目)

国頭村長 殿

番 号	6379	事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)	所 属	建設課

検 査 機 関	厚生労働省登録番号第90号 株式会社 南西環境研究所 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4 TEL. 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412
---------	---

採水地点	大川山浄水場	系統	受水点	系
採水箇所	大川山浄水場			

検査期日	平成 28 年 12 月 13 日 ～ 平成 28年 12月 19日						
受付日	平成 28 年 12 月 13 日	天 候	雨				
採水日	平成 28 年 12 月 13 日	気 温	22.0 ℃		水 温	22.0 ℃	
採水者	国頭村役場建設課 知花 博正氏						

項 目	結 果	単位	水質基準値	項 目	結 果	単位	水質基準値
一般細菌	-	個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	ホルムアルデヒド	-	mg/l	0.08mg/l以下
大腸菌	陽性	-	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	-	mg/l	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/l	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	-	mg/l	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下
水銀及びその化合物	-	mg/l	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下	鉄及びその化合物	-	mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下
セレン及びその化合物	-	mg/l	セレンの量に関して、0.01mg/l以下	銅及びその化合物	-	mg/l	銅の量に関して、1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	-	mg/l	鉛の量に関して、0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/l	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/l	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.110	mg/l	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下
六価クロム化合物	-	mg/l	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下	塩化物イオン	-	mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	-	mg/l	0.04mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	mg/l	300mg/l以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	-	mg/l	シアンの量に関して、0.01mg/l以下	蒸発残留物	-	mg/l	500mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/l	10mg/l以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/l	0.2mg/l以下
フッ素及びその化合物	-	mg/l	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下	ジエオキシ	-	mg/l	0.00001mg/l以下
セオ素及びその化合物	-	mg/l	セオ素の量に関して、1.0mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	-	mg/l	0.002mg/l以下	非イオン界面活性剤	-	mg/l	0.02mg/l以下
1,4-ジオキサン	-	mg/l	0.05mg/l以下	フェノール類	-	mg/l	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	mg/l	0.04mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	mg/l	3mg/l以下
ジクロロメタン	-	mg/l	0.02mg/l以下	pH値	-	-	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	-	mg/l	0.01mg/l以下	味	-	-	異常でないこと
トリクロロエチレン	-	mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	-	-	異常でないこと
ベンゼン	-	mg/l	0.01mg/l以下	色 度	-	度	5度以下
塩素酸	-	mg/l	0.6mg/l以下	濁 度	-	度	2度以下
クロロ酢酸	-	mg/l	0.02mg/l以下	残留塩素	-	mg/l	-
クロロホルム	-	mg/l	0.06mg/l以下				
ジクロロ酢酸	-	mg/l	0.03mg/l以下				
ジブプロモクロロメタン	-	mg/l	0.1mg/l以下				
臭素酸	-	mg/l	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	-	mg/l	0.1mg/l以下				
トリクロロ酢酸	-	mg/l	0.03mg/l以下				
ブプロモジクロロメタン	-	mg/l	0.03mg/l以下				
ブプロモホルム	-	mg/l	0.09mg/l以下				

判 定		水質検査部門管理者	田中弘美 (田中)
-----	--	-----------	-----------

(原 水)水 質 試 験 検 査 結 果 証 明 書
(基準項目)

国頭村長 殿

番 号	6380	事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)	所 属	建設課

検 査 機 関
厚生労働省登録番号第90号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字桑崎1-4
TEL. 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

採水地点	辺土名浄水場	系統	受水点	系
採水箇所	辺土名浄水場			

検査期日	平成 28 年 12 月 13 日 ～ 平成 28年 12月 14日						
受付日	平成 28 年 12 月 13 日	天 候	雨				
採水日	平成 28 年 12 月 13 日	気 温	22.5 ℃		水 温	21.5 ℃	
採水者	国頭村役場建設課 知花 博正氏						

項 目	結 果	単位	水質基準値	項 目	結 果	単位	水質基準値
一般細菌	-	個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	ホルムアルデヒド	-	mg/l	0.08mg/l以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	-	mg/l	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/l	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	-	mg/l	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下
水銀及びその化合物	-	mg/l	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下	鉄及びその化合物	-	mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下
セレン及びその化合物	-	mg/l	セレンの量に関して、0.01mg/l以下	銅及びその化合物	-	mg/l	銅の量に関して、1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	-	mg/l	鉛の量に関して、0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/l	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/l	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	-	mg/l	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下
六価クロム化合物	-	mg/l	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下	塩化物イオン	-	mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	-	mg/l	0.04mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	mg/l	300mg/l以下
シアニ化物イオン及び塩化シアン	-	mg/l	シアンの量に関して、0.01mg/l以下	蒸発残留物	-	mg/l	500mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/l	10mg/l以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/l	0.2mg/l以下
フッ素及びその化合物	-	mg/l	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下	ジエオキシ	-	mg/l	0.00001mg/l以下
砒素及びその化合物	-	mg/l	砒素の量に関して、1.0mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	-	mg/l	0.002mg/l以下	非イオン界面活性剤	-	mg/l	0.02mg/l以下
1,4-ジオキサン	-	mg/l	0.05mg/l以下	フェノール類	-	mg/l	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	mg/l	0.04mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	mg/l	3mg/l以下
ジクロロメタン	-	mg/l	0.02mg/l以下	pH値	-	-	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	-	mg/l	0.01mg/l以下	味	-	-	異常でないこと
トリクロロエチレン	-	mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	-	-	異常でないこと
ベンゼン	-	mg/l	0.01mg/l以下	色 度	-	度	5度以下
塩素酸	-	mg/l	0.6mg/l以下	濁 度	-	度	2度以下
クロロ酢酸	-	mg/l	0.02mg/l以下	残留塩素	-	mg/l	-
クロロホルム	-	mg/l	0.06mg/l以下				
ジクロロ酢酸	-	mg/l	0.03mg/l以下				
ジブロモクロロメタン	-	mg/l	0.1mg/l以下				
臭素酸	-	mg/l	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	-	mg/l	0.1mg/l以下				
トリクロロ酢酸	-	mg/l	0.03mg/l以下				
ブロモジクロロメタン	-	mg/l	0.03mg/l以下				
ブロモホルム	-	mg/l	0.09mg/l以下				

判 定		水質検査部門管理者	田中弘美 (田中)
-----	--	-----------	-----------

(浄水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

国頭村長 殿

番 号	6383	事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設課

検 査 機 関
厚生労働省登録番号第90号 株式会社 南西環境研究所 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東原4-1 TEL. 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

採水地点	大川山浄水場	系統	受水点	系
採水箇所	辺戸36 辺戸共同店			

検査期日	平成 28 年 12 月 13 日 ～ 平成 28年 12月 19日						
受付日	平成 28 年 12 月 13 日	天 候	曇り				
採水日	平成 28 年 12 月 13 日	気 温	23.0 ℃		水 温	22.5 ℃	
採水者	国頭村役場建設課 知花 博正氏						

項 目	結 果	単位	水質基準値	項 目	結 果	単位	水質基準値
一般細菌	0	個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	ホルムアルデヒド	0.003	mg/l	0.08mg/l以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	-	mg/l	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/l	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.009	mg/l	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下
水銀及びその化合物	-	mg/l	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下	鉄及びその化合物	0.01	mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下
セレン及びその化合物	-	mg/l	セレンの量に関して、0.01mg/l以下	銅及びその化合物	-	mg/l	銅の量に関して、1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	-	mg/l	鉛の量に関して、0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/l	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/l	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	-	mg/l	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下
六価クロム化合物	-	mg/l	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下	塩化物イオン	25	mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/l	0.04mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20	mg/l	300mg/l以下
シアニ化物イオン及び塩化シア	<0.001	mg/l	シアンの量に関して、0.01mg/l以下	蒸発残留物	76	mg/l	500mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/l	10mg/l以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/l	0.2mg/l以下
フッ素及びその化合物	-	mg/l	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下	ジエオキシ	-	mg/l	0.00001mg/l以下
砒素及びその化合物	-	mg/l	砒素の量に関して、1.0mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	-	mg/l	0.002mg/l以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/l	0.02mg/l以下
1,4-ジクロロベンゼン	-	mg/l	0.05mg/l以下	フェノール類	-	mg/l	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	mg/l	0.04mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	mg/l	3mg/l以下
ジクロロメタン	-	mg/l	0.02mg/l以下	pH値	7.5	-	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	-	mg/l	0.01mg/l以下	味	異常なし	-	異常でないこと
トリクロロエチレン	-	mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異常なし	-	異常でないこと
ベンゼン	-	mg/l	0.01mg/l以下	色 度	<0.5	度	5度以下
塩素酸	0.16	mg/l	0.6mg/l以下	濁 度	<0.1	度	2度以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.02mg/l以下	残留塩素	0.3	mg/l	-
クロホルム	0.0062	mg/l	0.06mg/l以下				
ジクロロ酢酸	0.002	mg/l	0.03mg/l以下				
ジブクロメタン	0.0139	mg/l	0.1mg/l以下				
臭素酸	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0344	mg/l	0.1mg/l以下				
トリクロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.03mg/l以下				
ブクロメタン	0.0112	mg/l	0.03mg/l以下				
ブホルム	0.0031	mg/l	0.09mg/l以下				

判 定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	----------------------------	-----------	------

(浄水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

国頭村長 殿

番 号	6385	事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設課

検 査 機 関
厚生労働省登録番号第90号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-1
TEL. 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

採水地点	辺土名浄水場	系 統	受水点	系
採水箇所	辺土名3 国頭村役場 建設課			

検査期日	平成 28 年 12 月 13 日 ～ 平成 28年 12月 19日						
受付日	平成 28 年 12 月 13 日	天 候	曇り				
採水日	平成 28 年 12 月 13 日	気 温	23.5 ℃		水 温	24.0 ℃	
採水者	国頭村役場建設課 知花 博正氏						

項 目	結 果	単 位	水質基準値	項 目	結 果	単 位	水質基準値
一般細菌	0	個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	ホルムアルデヒド	0.001	mg/l	0.08mg/l以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	-	mg/l	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/l	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/l	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下
水銀及びその化合物	-	mg/l	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下	鉄及びその化合物	0.07	mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下
セレン及びその化合物	-	mg/l	セレンの量に関して、0.01mg/l以下	銅及びその化合物	-	mg/l	銅の量に関して、1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	-	mg/l	鉛の量に関して、0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/l	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/l	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	-	mg/l	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下
六価クロム化合物	-	mg/l	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下	塩化物イオン	27	mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/l	0.04mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	mg/l	300mg/l以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	<0.001	mg/l	シアンの量に関して、0.01mg/l以下	蒸発残留物	94	mg/l	500mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/l	10mg/l以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/l	0.2mg/l以下
フッ素及びその化合物	-	mg/l	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下	ジエオキシ	-	mg/l	0.00001mg/l以下
砒素及びその化合物	-	mg/l	砒素の量に関して、1.0mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	-	mg/l	0.002mg/l以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/l	0.02mg/l以下
1,4-ジニトロベンゼン	-	mg/l	0.05mg/l以下	フェノール類	-	mg/l	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	mg/l	0.04mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l	3mg/l以下
ジクロロメタン	-	mg/l	0.02mg/l以下	pH値	7.2	-	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	-	mg/l	0.01mg/l以下	味	異常なし	-	異常でないこと
トリクロロエチレン	-	mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異常なし	-	異常でないこと
ベンゼン	-	mg/l	0.01mg/l以下	色 度	1.8	度	5度以下
塩素酸	<0.06	mg/l	0.6mg/l以下	濁 度	<0.1	度	2度以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.02mg/l以下	残留塩素	0.3	mg/l	-
クロホルム	0.0008	mg/l	0.06mg/l以下				
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.03mg/l以下				
ジブクロメタン	0.0059	mg/l	0.1mg/l以下				
臭素酸	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0132	mg/l	0.1mg/l以下				
トリクロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.03mg/l以下				
ブクロメタン	0.0020	mg/l	0.03mg/l以下				
ブホルム	0.0045	mg/l	0.09mg/l以下				

判 定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美 (田中)
-----	----------------------------	-----------	-----------

(浄水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

国頭村長 殿

番 号	6386	事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設課

検 査 機 関
厚生労働省登録番号第90号 株式会社 南西環境研究所 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4 TEL. 098-835-8411(代) FAX. 098-835-8412

採水地点	安波水源地	系統	受水点	系
採水箇所	安波110 安波公民館			

検査期日	平成 28 年 12 月 13 日 ～ 平成 28年 12月 19日						
受付日	平成 28 年 12 月 13 日	天 候	雨				
採水日	平成 28 年 12 月 13 日	気 温	22.0 ℃		水 温	22.5 ℃	
採水者	国頭村役場建設課 知花 博正氏						

項 目	結 果	単 位	水質基準値	項 目	結 果	単 位	水質基準値
一般細菌	1	個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/l	0.08mg/l以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	-	mg/l	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/l	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.003	mg/l	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下
水銀及びその化合物	-	mg/l	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下
セレン及びその化合物	-	mg/l	セレンの量に関して、0.01mg/l以下	銅及びその化合物	-	mg/l	銅の量に関して、1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	-	mg/l	鉛の量に関して、0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/l	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/l	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	-	mg/l	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下
六価クロム化合物	-	mg/l	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下	塩化物イオン	21	mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/l	0.04mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29	mg/l	300mg/l以下
シアニ化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/l	シアンの量に関して、0.01mg/l以下	蒸発残留物	92	mg/l	500mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/l	10mg/l以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/l	0.2mg/l以下
フッ素及びその化合物	-	mg/l	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下	ジエオキシ	-	mg/l	0.00001mg/l以下
杓素及びその化合物	-	mg/l	杓素の量に関して、1.0mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	-	mg/l	0.002mg/l以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/l	0.02mg/l以下
1,4-ジクロロベンゼン	-	mg/l	0.05mg/l以下	フェノール類	-	mg/l	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	mg/l	0.04mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2	mg/l	3mg/l以下
ジクロロメタン	-	mg/l	0.02mg/l以下	pH値	7.1	-	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	-	mg/l	0.01mg/l以下	味	異常なし	-	異常でないこと
トリクロロエチレン	-	mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異常なし	-	異常でないこと
ベンゼン	-	mg/l	0.01mg/l以下	色 度	<0.5	度	5度以下
塩素酸	0.11	mg/l	0.6mg/l以下	濁 度	<0.1	度	2度以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.02mg/l以下	残留塩素	0.5	mg/l	-
クロホルム	0.0001	mg/l	0.06mg/l以下				
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.03mg/l以下				
ジブクロメタン	0.0022	mg/l	0.1mg/l以下				
臭素酸	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0048	mg/l	0.1mg/l以下				
トリクロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.03mg/l以下				
ブクロメタン	0.0007	mg/l	0.03mg/l以下				
ブホルム	0.0018	mg/l	0.09mg/l以下				

判 定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	----------------------------	-----------	------

(浄水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

国頭村長 殿

番 号	6387	事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設課

検 査 機 関
厚生労働省登録番号第90号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL. 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

採水地点	安波水源地	系統	受水点	美作配水池	系
採水箇所	安波1705 玉城親七宅				

検査期日	平成 28 年 12 月 13 日 ~ 平成 28年 12月 19日						
受付日	平成 28 年 12 月 13 日	天 候	雨				
採水日	平成 28 年 12 月 13 日	気 温	22.0 ℃		水 温	23.0 ℃	
採水者	国頭村役場建設課 知花 博正氏						

項 目	結 果	単位	水質基準値	項 目	結 果	単位	水質基準値
一般細菌	0	個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/l	0.08mg/l以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	-	mg/l	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/l	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.003	mg/l	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下
水銀及びその化合物	-	mg/l	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下	鉄及びその化合物	0.05	mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下
セレン及びその化合物	-	mg/l	セレンの量に関して、0.01mg/l以下	銅及びその化合物	-	mg/l	銅の量に関して、1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	-	mg/l	鉛の量に関して、0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/l	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/l	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	-	mg/l	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下
六価クロム化合物	-	mg/l	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下	塩化物イオン	21	mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/l	0.04mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27	mg/l	300mg/l以下
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	<0.001	mg/l	シアンの量に関して、0.01mg/l以下	蒸発残留物	90	mg/l	500mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/l	10mg/l以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/l	0.2mg/l以下
フッ素及びその化合物	-	mg/l	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下	ジエオキシ	-	mg/l	0.00001mg/l以下
砒素及びその化合物	-	mg/l	砒素の量に関して、1.0mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	-	mg/l	0.002mg/l以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/l	0.02mg/l以下
1,4-ジクロロベンゼン	-	mg/l	0.05mg/l以下	フェノール類	-	mg/l	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	mg/l	0.04mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2	mg/l	3mg/l以下
ジクロロメタン	-	mg/l	0.02mg/l以下	pH値	7.2	-	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	-	mg/l	0.01mg/l以下	味	異常なし	-	異常でないこと
トリクロロエチレン	-	mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異常なし	-	異常でないこと
ベンゼン	-	mg/l	0.01mg/l以下	色 度	1.0	度	5度以下
塩素酸	0.18	mg/l	0.6mg/l以下	濁 度	<0.1	度	2度以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.02mg/l以下	残留塩素	0.2	mg/l	-
クロホルム	0.0012	mg/l	0.06mg/l以下				
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.03mg/l以下				
ジブromクロロメタン	0.0045	mg/l	0.1mg/l以下				
臭素酸	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0126	mg/l	0.1mg/l以下				
トリクロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.03mg/l以下				
ブromジクロロメタン	0.0018	mg/l	0.03mg/l以下				
ブromホルム	0.0051	mg/l	0.09mg/l以下				

判 定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	----------------------------	-----------	------

(浄水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

国頭村長 殿

番 号	6388	事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設課

検 査 機
厚生労働省登録番号第90号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎1-4
TEL. 098-835-8411(代) FAX 098-835-8411

採水地点	伊部浄水場	系統	受水点	系
採水箇所	安田858 安田公民館			

検査期日	平成 28 年 12 月 13 日 ～ 平成 28年 12月 19日						
受付日	平成 28 年 12 月 13 日	天 候	曇り				
採水日	平成 28 年 12 月 13 日	気 温	22.0 ℃		水 温	21.5 ℃	
採水者	国頭村役場建設課 知花 博正氏						

項 目	結 果	単 位	水質基準値	項 目	結 果	単 位	水質基準値
一般細菌	0	個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	ホルムアルデヒド	0.002	mg/l	0.08mg/l以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	-	mg/l	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/l	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.037	mg/l	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下
水銀及びその化合物	-	mg/l	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下
セレン及びその化合物	-	mg/l	セレンの量に関して、0.01mg/l以下	銅及びその化合物	-	mg/l	銅の量に関して、1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	-	mg/l	鉛の量に関して、0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/l	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/l	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	-	mg/l	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下
六価クロム化合物	-	mg/l	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下	塩化物イオン	40	mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/l	0.04mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46	mg/l	300mg/l以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	<0.001	mg/l	シアンの量に関して、0.01mg/l以下	蒸発残留物	130	mg/l	500mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/l	10mg/l以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/l	0.2mg/l以下
フッ素及びその化合物	-	mg/l	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下	ジエオキシ	-	mg/l	0.00001mg/l以下
砒素及びその化合物	-	mg/l	砒素の量に関して、1.0mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	-	mg/l	0.002mg/l以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/l	0.02mg/l以下
1,4-ジクロロベンゼン	-	mg/l	0.05mg/l以下	フェノール類	-	mg/l	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	mg/l	0.04mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l	3mg/l以下
ジクロロメタン	-	mg/l	0.02mg/l以下	pH値	7.8	-	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	-	mg/l	0.01mg/l以下	味	異常なし	-	異常でないこと
トリクロロエチレン	-	mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異常なし	-	異常でないこと
ベンゼン	-	mg/l	0.01mg/l以下	色 度	<0.5	度	5度以下
塩素酸	0.13	mg/l	0.6mg/l以下	濁 度	<0.1	度	2度以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.02mg/l以下	残留塩素	0.7	mg/l	-
クロホルム	0.0008	mg/l	0.06mg/l以下				
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.03mg/l以下				
ジブクロメタン	0.0166	mg/l	0.1mg/l以下				
臭素酸	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0381	mg/l	0.1mg/l以下				
トリクロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.03mg/l以下				
ブクロメタン	0.0038	mg/l	0.03mg/l以下				
ブホルム	0.0169	mg/l	0.09mg/l以下				

判 定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	----------------------------	-----------	------

検査の方法:厚生労働省告示第261号 平成15年7月22日
2012-07-10

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください
7.5.1-93・1/2

(浄水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

国頭村長 殿

番 号	6389	事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設課

検 査 機 関
厚生労働省登録番号第90号 株式会社 南西環境研究所 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4 TEL. 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

採水地点	伊部浄水場	系統	受水点	系
採水箇所	楚洲267 楚洲共同店			

検査期日	平成 28 年 12 月 13 日 ~ 平成 28年 12月 19日						
受付日	平成 28 年 12 月 13 日	天 候	曇り				
採水日	平成 28 年 12 月 13 日	気 温	23.0 ℃		水 温	22.5 ℃	
採水者	国頭村役場建設課 知花 博正氏						

項 目	結 果	単位	水質基準値	項 目	結 果	単位	水質基準値
一般細菌	0	個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/l	0.08mg/l以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	-	mg/l	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/l	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.131	mg/l	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下
水銀及びその化合物	-	mg/l	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下
セレン及びその化合物	-	mg/l	セレンの量に関して、0.01mg/l以下	銅及びその化合物	-	mg/l	銅の量に関して、1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	-	mg/l	鉛の量に関して、0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/l	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/l	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	-	mg/l	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下
六価クロム化合物	-	mg/l	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下	塩化物イオン	34	mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/l	0.04mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	89	mg/l	300mg/l以下
シアニ化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/l	シアンの量に関して、0.01mg/l以下	蒸発残留物	160	mg/l	500mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/l	10mg/l以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/l	0.2mg/l以下
フッ素及びその化合物	-	mg/l	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下	ジエオキシ	-	mg/l	0.00001mg/l以下
砒素及びその化合物	-	mg/l	砒素の量に関して、1.0mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	-	mg/l	0.002mg/l以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/l	0.02mg/l以下
1,4-ジクロロベンゼン	-	mg/l	0.05mg/l以下	フェノール類	-	mg/l	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	mg/l	0.04mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1	mg/l	3mg/l以下
ジクロロメタン	-	mg/l	0.02mg/l以下	pH値	8.0	-	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	-	mg/l	0.01mg/l以下	味	異常なし	-	異常でないこと
トリクロロエチレン	-	mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異常なし	-	異常でないこと
ベンゼン	-	mg/l	0.01mg/l以下	色 度	<0.5	度	5度以下
塩素酸	0.08	mg/l	0.6mg/l以下	濁 度	<0.1	度	2度以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.02mg/l以下	残留塩素	0.3	mg/l	-
クロホルム	0.0001	mg/l	0.06mg/l以下				
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.03mg/l以下				
ジブクロメタン	0.0024	mg/l	0.1mg/l以下				
臭素酸	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0076	mg/l	0.1mg/l以下				
トリクロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.03mg/l以下				
ブクロメタン	0.0005	mg/l	0.03mg/l以下				
ブクロホルム	0.0046	mg/l	0.09mg/l以下				

判 定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美 
-----	----------------------------	-----------	--

検査の方法:厚生労働省告示第261号 平成15年7月22日
2012-07-10

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください
7.5.1-93・1/2

(浄水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

国頭村長 殿

番 号	6390	事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	建設課

検 査 機 関
厚生労働省登録番号第90号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL. 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

採水地点	奥水源	系統	受水点	系
採水箇所	奥133 奥公民館			

検査期日	平成 28 年 12 月 13 日 ～ 平成 28年 12月 19日						
受付日	平成 28 年 12 月 13 日	天 候	曇り				
採水日	平成 28 年 12 月 13 日	気 温	23.0 ℃		水 温	22.5 ℃	
採水者	国頭村役場建設課 知花 博正氏						

項 目	結 果	単 位	水質基準値	項 目	結 果	単 位	水質基準値
一般細菌	0	個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/l	0.08mg/l以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	-	mg/l	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/l	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.004	mg/l	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下
水銀及びその化合物	-	mg/l	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下
セレン及びその化合物	-	mg/l	セレンの量に関して、0.01mg/l以下	銅及びその化合物	-	mg/l	銅の量に関して、1.0mg/l以下
鉛及びその化合物	-	mg/l	鉛の量に関して、0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/l	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/l	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	-	mg/l	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下
六価クロム化合物	-	mg/l	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下	塩化物イオン	36	mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/l	0.04mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	88	mg/l	300mg/l以下
シアニ化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/l	シアンの量に関して、0.01mg/l以下	蒸発残留物	170	mg/l	500mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/l	10mg/l以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/l	0.2mg/l以下
フッ素及びその化合物	-	mg/l	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下	ジエオキシ	-	mg/l	0.00001mg/l以下
砒素及びその化合物	-	mg/l	砒素の量に関して、1.0mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	-	mg/l	0.002mg/l以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/l	0.02mg/l以下
1,4-ジニトロベンゼン	-	mg/l	0.05mg/l以下	フェノール類	-	mg/l	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	mg/l	0.04mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1	mg/l	3mg/l以下
ジクロロメタン	-	mg/l	0.02mg/l以下	pH値	7.6	-	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	-	mg/l	0.01mg/l以下	味	異常なし	-	異常でないこと
トリクロロエチレン	-	mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異常なし	-	異常でないこと
ベンゼン	-	mg/l	0.01mg/l以下	色 度	<0.5	度	5度以下
塩素酸	<0.06	mg/l	0.6mg/l以下	濁 度	<0.1	度	2度以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.02mg/l以下	残留塩素	0.3	mg/l	-
クロホルム	<0.0001	mg/l	0.06mg/l以下				
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.03mg/l以下				
ジブクロメタン	0.0005	mg/l	0.1mg/l以下				
臭素酸	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下				
総トリハロメタン	0.0015	mg/l	0.1mg/l以下				
トリクロロ酢酸	<0.002	mg/l	0.03mg/l以下				
ブクロメタン	<0.0001	mg/l	0.03mg/l以下				
ブクロホルム	0.0010	mg/l	0.09mg/l以下				

判 定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	田中弘美
-----	----------------------------	-----------	------

検査の方法:厚生労働省告示第261号 平成15年7月22日
2012-07-10

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください
7.5.1-93・1/2

検査の方法（第DW16-1029～1030, 1033～1040）

検査項目		報告下限値*	検査方法
1	一般細菌	0	標準寒天培地法
2	大腸菌	－	特定酵素基質培地法
3	カドミウム及びその化合物	0.0003	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
4	水銀及びその化合物	0.00005	還元気化-原子吸光光度法
5	セレン及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
6	鉛及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
7	ヒ素及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
8	六価クロム化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
9	亜硝酸態窒素	0.004	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
12	フッ素及びその化合物	0.05	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
13	ホウ素及びその化合物	0.004	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
14	四塩化炭素	0.0001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
15	1,4-ジオキサン	0.005	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.0002	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
17	ジクロロメタン	0.0001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
18	テトラクロロエチレン	0.0001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
19	トリクロロエチレン	0.0001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
20	ベンゼン	0.0001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
21	塩素酸	0.06	イオンクロマトグラフ法
22	クロロ酢酸	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
23	クロロホルム	0.0001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
24	ジクロロ酢酸	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
25	ジブロモクロロメタン	0.0001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
26	臭素酸	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
27	総トリハロメタン	0.0004	クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの和
28	トリクロロ酢酸	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
29	ブロモジクロロメタン	0.0001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
30	ブロモホルム	0.0001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
31	ホルムアルデヒド	0.001	溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法
32	亜鉛及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
33	アルミニウム及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
34	鉄及びその化合物	0.01	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
35	銅及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
36	ナトリウム及びその化合物	1	イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法
37	マンガン及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
38	塩化物イオン	1	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	1	滴定法
40	蒸発残留物	1	重量法
41	陰イオン界面活性剤	0.02	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
42	ジェオスミン	0.000001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
44	非イオン界面活性剤	0.002	固相抽出-吸光光度法
45	フェノール類	0.0005	固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1	全有機炭素計測定法
47	pH値	0.1	ガラス電極法
48	味	－	官能法
49	臭気	－	官能法
50	色度	0.5	透過光測定法
51	濁度	0.1	積分球式光電光度法

* 単位:mg/L(但し、大腸菌、pH、味、臭気は単位なし、一般細菌の単位はCFU/mL、色度と濁度の単位は度)