

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年1月25日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

平成30年5月10日付け「沖縄県学校施設環境改善事業交付金(沖縄振興公共投資交付金)交付申請書」に添付されている施設整備計画の目標に記載された(2)地震、津波等の災害に備えるための整備及び(3)防犯対策などの安全性の確保を図る整備について、目標を達成したかどうか、本工事の実施状況等を確認し、評価を行う。

4. 総合的な所見

整備計画で辺土名小学校及び奥間小学校の4棟の耐震補強を目標に掲げており、4棟すべての耐震補強工事が実施され、目標が100%達成された。また、安全性の確保について、4棟の吹き付けアスベストをすべて除去することを目標に掲げており、こちらについてもすべてのアスベストを除去しており、目標が100%達成された。

以上のように、施設整備計画の期間内にすべての目標が達成された。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

目標設定なし

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかつた

【所見】

地震による倒壊の危険性が高い(Is値0.3以上)辺土名小学校及び奥間小学校校舎の耐震補強について、平成30年度に2校4棟の耐震補強工事が完了しており、目標を達成することができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかつた

【所見】

学校施設内の吹き付けアスベストについて、耐震補強工事と並行して2校4棟のアスベストのすべてを除去しており、目標を達成することができた。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかつた

【所見】

目標設定なし

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかつた

【所見】

目標設定なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

実施していない

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称 | 目標 | 事業区分 | 整備方針 | | | (実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記) |
|------------|-----|------|------|------|------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | 事業単位 | 建物区分 | 構造区分 | | |
| 辺土名小学校12号棟 | (2) | 05 | 地震補強 | 校 | R | H28.10.22～H30.11.30 | H31.3.20 |
| 辺土名小学校13号棟 | (2) | 05 | 地震補強 | 校 | R | H28.10.22～H30.11.30 | H31.3.20 |
| 奥間小学校9号棟 | (2) | 05 | 地震補強 | 校 | R | H28.10.22～H30.11.30 | H31.3.20 |
| 奥間小学校11号棟 | (2) | 05 | 地震補強 | 校 | R | H28.10.22～H30.11.30 | H31.3.20 |