

令和 6 年度
国頭村簡易水道事業水質検査委託業務
月 報

2024 年 6 月

国頭村役場 建設課

(沖縄県国頭郡国頭村字辺土名 121 番地)

株式会社南西環境研究所

(沖縄県中頭郡西原町字東崎 4-4)



令和 6 年度 国頭村簡易水道事業水質検査委託業務 6 月次の月報を別紙のとおり御報告いたします。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	大川山浄水場	系統	
	-	受水点	
	-	系	
採取箇所	浜49-1 浜グラウンド		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ~ 2024年6月15日		
採取日	2024年6月6日	気温	23℃	水温	23℃	天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/ml	100以下	総トリハロメタン	0.0328	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.007	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	0.0121	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	0.0007	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.023	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.07	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.003	mg/L	1mg/L以下
シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	12	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.05	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.002	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	20	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.015	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	14	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	61	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.10	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.1	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	0.0129	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.005	mg/L	0.03mg/L以下	色度	1.1	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	0.0071	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	0.3	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.46	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)

判 定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	後藤秋子
-----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW24-0222 号
2024年7月11日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	辺土名浄水場	系統	
	-	受水点	
	-	系	
採取箇所	辺土名3 国頭村役場建設課		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ~ 2024年6月15日		
採取日	2024年6月6日	気温	23℃	水温	23℃	天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0085	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	0.0027	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	0.0009	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.004	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.006	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	18	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.15	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.06	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	25	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.017	mg/L	1mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	55	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	120	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.0001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.0001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	<0.06	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.9	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	0.0027	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	0.0022	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.48	mg/L	-
					-	-	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)

判 定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	後藤秋子
-----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW24-0220 号
2024年7月11日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	大川山浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	辺戸36 辺戸共同店		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字重蔵4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ~ 2024年6月15日		
採取日	2024年6月6日	気温	23℃	水温	23℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0370	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.007	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	0.0132	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	0.0008	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.012	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.003	mg/L	1mg/L以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	12	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.05	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	20	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.015	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	15	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	68	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	0.10	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.0	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	0.0152	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.005	mg/L	0.03mg/L以下	色度	0.6	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	0.0078	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	0.2	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.34	mg/L	-
					-	-	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)

判 定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	後藤秋子
-----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW24-0227 号
2024年7月11日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	奥水源	系統	
	-	受水点	
	-	系	
採取箇所	奥133 奥公民館		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ~ 2024年6月15日		
採取日	2024年6月6日	気温	23 °C	水温	22 °C	天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0029	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	0.0003	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	0.0015	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.007	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.004	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.004	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	25	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.18	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	43	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.019	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	108	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	200	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	<0.06	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.1	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	<0.0001	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブromクロロメタン*	0.0011	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.48	mg/L	-
					-	-	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	後藤秋子
----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW24-0226 号
2024年7月11日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	伊部浄水場	系統	
	-	受水点	
	-	系	
採取箇所	楚洲267 楚洲共同店		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研 8F 西原
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ~ 2024年6月15日		
採取日	2024年6月6日	気温	23℃	水温	22℃	天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0083	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	0.0008	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	-	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	0.0045	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.004	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.099	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	-	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	-	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	30	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	96	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	-	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	180	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	-	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	-	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	-	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	-	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	-	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	-	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	-	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	<0.06	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	8.0	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	0.0003	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	0.0027	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.24	mg/L	-
					-	-	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	後藤秋子
----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW24-0225 号
2024年7月11日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	伊部浄水場	系統	
	-	受水点	
	-	系	
採取箇所	安田858 安田公民館		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ~ 2024年6月15日		
採取日	2024年6月6日	気温	23 °C	水温	22 °C	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0090	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	0.0008	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	0.0051	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.002	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.004	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.102	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.005	mg/L	1mg/L以下
シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	18	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.08	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	30	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.019	mg/L	1mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	84	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	170	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	<0.06	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.9	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	0.0002	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	0.0029	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.3	mg/L	-
					-	-	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)

判 定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	後藤秋子
-----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(浄水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW24-0223 号
2024年7月11日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	安波水源地	系統	
	-	受水点	
	-	系	
採取箇所	安波110 安波公民館		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ~ 2024年6月14日		
採取日	2024年6月6日	気温	23 °C	水温	22 °C	天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0090	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	0.0015	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	0.0030	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.004	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.005	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.010	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	18	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.08	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	28	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.020	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	92	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	<0.06	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.6	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	0.0004	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	0.0041	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.7	mg/L	-
					-	-	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	後藤秋子
----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW24-0224 号
2024年7月11日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	安波水源地	系統	
	-	受水点	
	-	系	
採取箇所	安波1705 玉城親七宅		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関 第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字 東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ~ 2024年6月15日		
採取日	2024年6月6日	気温	23 °C	水温	24 °C	天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	0.0095	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	0.0009	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	-	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	0.0050	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.003	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.004	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.07	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下
シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	-	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	-	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	28	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	-	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	-	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	96	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	-	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	-	mg/L	0.0001mg/L以下
ジクロロメタン	-	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/L	0.0001mg/L以下
テトラクロロエチレン	-	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	-	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	-	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	-	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	<0.06	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.6	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下	味	異常なし	-	異常でないこと
クロロホルム*	0.0003	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.03mg/L以下	色度	1.0	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	0.0033	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	0.2	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	0.3	mg/L	-
					-	-	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)

判定	上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。	水質検査部門管理者	後藤秋子
----	----------------------------	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW24-0229 号
2024年7月11日

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質保全監視所 90号
 沖縄県南保4水第1号
 株式会社 南西環境研究所
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字馬場4-4
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	大川山浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	浜49-1 浜グラウンド		

受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ～ 2024年6月14日		
採取日	2024年6月6日	気温	23 ℃	水温	23 ℃	天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

[illegible]

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)

検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)

		水質検査部門管理者	後藤秋子
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW24-0230 号
2024年7月11日

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質調査機関第90号
 沖縄県南保4水第1号
 株式会社 南西環境研究所
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東地4-4
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ～ 2024年6月14日		
採取日	2024年6月6日	気温	23 ℃	水温	23 ℃	天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	後藤秋子
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ（残留塩素等）および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW24-0228 号
2024年7月11日

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質調査機関第00号
 沖縄県南保4水第1号
 株式会社 南西環境研究所
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ～ 2024年6月14日		
採取日	2024年6月6日	気温	23℃	水温	23℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法（平成15年10月10日健水発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号）

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW24-0235 号
2024年7月11日

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	奥水源	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	奥133 奥公民館		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質調査機関第90号
 沖縄県南保4水第1号
 株式会社 南西環境研究
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)

検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW24-0233 号
2024年7月11日

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
 沖縄県南保4水第1号
 株式会社 南西環境研究所
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字車路4-4
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	伊部浄水場	系統	
		受水点	
採取箇所	安田858 安田公民館	系	

受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ～ 2024年6月14日		
採取日	2024年6月6日	気温	23℃	水温	22℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

[illegible]

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)

		水質検査部門管理者	後藤秋子
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

第 DW24-0231 号
2024年7月11日

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査官 沖縄県 第90号
 沖縄県南保4水第1号
 株式会社 南西環境研究所
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字車場4-3
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(浄水)		
採取地点	安波水源	地	系統
			受水点
			系
採取箇所	安波110 安波公民館		

受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ～ 2024年6月14日		
採取日	2024年6月6日	気温	23 ℃	水温	22 ℃	天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

[illegible]

検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)

		水質検査部門管理者	後藤秋子
--	--	-----------	------

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW24-0239 号
2024年7月11日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	奥間ポンプ場	系統	
	-	受水点	
	-	系	
採取箇所	奥間ポンプ場		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ~ 2024年6月21日		
採取日	2024年6月6日	気温	23℃	水温	21.5℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	21	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陽性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.002	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.007	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.003	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	12	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	18	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.015	mg/L	1mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	26	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	66	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.2	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	-	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)

	水質検査部門管理者	後藤秋子
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW24-0237 号
2024年7月11日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	辺土名浄水場
	受水点
	系
採取箇所	辺土名浄水場

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年6月6日	検査期日	2024年6月6日 ~ 2024年6月21日
採取日	2024年6月6日	気温	23℃
		水温	22.0℃
		天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取		
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏		

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	480	CFU/ml	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陽性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.004	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.197	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.50	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	10	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.004	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	15	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.015	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	9	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	38	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	2.6	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.3	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	-	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	18	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	1.7	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)

	水質検査部門管理者	後藤秋子
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW24-0238 号
2024年7月11日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	宇良ポンプ場 系統
	受水点
	系
採取箇所	宇良ポンプ場

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年6月6日	検査期日	2024年6月6日 ~ 2024年6月21日
採取日	2024年6月6日	気温	23℃
		水温	21.5℃
		天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取		
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏		

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	3	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	—	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	—	検出されないこと	トリクロロ酢酸	—	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	—	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	—	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.009	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.001	mg/L	1mg/L以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	19	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.19	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	27	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.017	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	63	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	130	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	—	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.9	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	—	mg/L	0.02mg/L以下	味	—	—	異常でないこと
クロロホルム*	—	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	—	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	—	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	—	mg/L	—

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)

	水質検査部門管理者	後藤秋子
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することをご遠慮ください。

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW24-0236 号
2024年7月11日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	大川山浄水場	系統	
	-	受水点	
	-	系	
採取箇所	大川山浄水場		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ~ 2024年6月21日		
採取日	2024年6月6日	気温	23℃	水温	22℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	130	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陽性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	<0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.010	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.092	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.21	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
シアヌ化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	11	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.07	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.007	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	16	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.015	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	14	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	46	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.5	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.5	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	-	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	8.1	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	1.8	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)

	水質検査部門管理者	後藤秋子
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	奥水源	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	奥水源		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年6月6日		検査期日	2024年6月6日 ~ 2024年6月21日	
採取日	2024年6月6日	気温	23℃	水温	22℃
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取				
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏				

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	1	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	プロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	プロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.006	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.008	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.003	mg/L	1mg/L以下
シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	25	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.22	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	43	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.018	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	99	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	180	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.8	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	-	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)

	水質検査部門管理者	後藤秋子
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原水) 水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW24-0242 号
2024年7月11日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	安田浄水場 系統
	受水点
	系
採取箇所	安田配水池

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-2
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2024年6月6日	検査期日	2024年6月6日 ~ 2024年6月21日
採取日	2024年6月6日	気温	23℃
		水温	22.5℃
		天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取		
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏		

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	170	CFU/ml	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陽性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.006	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.012	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.02	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.006	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	20	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.03	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.006	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	35	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.019	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	16	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	78	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.8	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	-	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	2.4	度	5度以下
ジブromクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)

	水質検査部門管理者	後藤秋子
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW24-0241 号
2024年7月11日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	伊部水源池 系統
	受水点
	系
採取箇所	伊部浄水場

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-2
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2024年6月6日	検査期日	2024年6月6日 ~ 2024年6月21日
採取日	2024年6月6日	気温	23 ℃
		水温	22 ℃
		天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取		
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏		

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	5	CFU/mL	100以下	総トリハロメタン	—	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	—	検出されないこと	トリクロロ酢酸	—	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	—	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	—	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.003	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	<0.001	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	18	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.09	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	29	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.019	mg/L	1mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	88	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	140	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	<0.3	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	—	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	7.6	—	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	—	mg/L	0.02mg/L以下	味	—	—	異常でないこと
クロロホルム*	—	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	—	異常でないこと
ジクロロ酢酸	—	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	—	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	—	mg/L	—

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)

		水質検査部門管理者	後藤秋子
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原水)水質試験検査結果証明書
(基準項目)

第 DW24-0240 号
2024年7月11日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	安波水源地
	系統
	受水点
	系
採取箇所	安波水源地

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-2
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2024年6月6日	検査期日	2024年6月6日 ~ 2024年6月21日
採取日	2024年6月6日	気温	23℃
		水温	22℃
		天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取		
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏		

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	水質基準*	検査項目	検査結果	単位	水質基準
一般細菌	15	CFU/ml	100以下	総トリハロメタン	-	mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	-	検出されないこと	トリクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン*	-	mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム*	-	mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.001	mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.002	mg/L	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.001	mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.003	mg/L	1mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	17	mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.08	mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	27	mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.019	mg/L	1mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25	mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	74	mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	<0.0005	mg/L	0.005mg/L以下
ベンゼン	<0.0001	mg/L	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3mg/L以下
塩素酸	-	mg/L	0.6mg/L以下	pH値	6.4	-	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	-	mg/L	0.02mg/L以下	味	-	-	異常でないこと
クロロホルム*	-	mg/L	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	-	異常でないこと
ジクロロ酢酸	-	mg/L	0.03mg/L以下	色度	<0.5	度	5度以下
ジブロモクロロメタン*	-	mg/L	0.1mg/L以下	濁度	<0.1	度	2度以下
臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下	残留塩素	-	mg/L	-

総トリハロメタンは、*4項目の和である。

*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号)

検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正 令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)

	水質検査部門管理者	後藤秋子
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原水)水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW24-0248 号
2024年7月11日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	奥間ポンプ場	系統	
	-	受水点	
	-	系	
採取箇所	奥間ポンプ場		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ~ 2024年7月5日		
採取日	2024年6月6日	気温	23℃	水温	21.5℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値 ^{*1}
アンチモン及びその化合物	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラール	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
農薬類	0	-	検出値と目標値の比の和として1以下
従属栄養細菌	77	CFU/mL	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.007	mg/L	0.1mg/L以下
[農薬類]			
チウラム	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下
シマジン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下
チオベンカルブ	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン	<0.0001	mg/L	0.05mg/L以下
ダイアジノン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下
ジメトエート	<0.0001	mg/L	0.05g/L以下
馬拉ソン	<0.0001	mg/L	0.7mg/L以下
以下余白			

^{*1} 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)

	水質検査部門管理者	後藤秋子
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原 水) 水 質 試 験 検 査 結 果 証 明 書
(目 標 設 定 項 目)

第 DW24-0246 号
2024年7月11日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	辺土名浄水場
	受水点
	系
採取箇所	辺土名浄水場

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2024年6月6日	検査期日	2024年6月6日 ~ 2024年7月5日
採取日	2024年6月6日	気温	23 °C
		水温	22.0 °C
		天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取		
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏		

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値*
アンチモン及びその化合物	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラル	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
農薬類	0	-	検出値と目標値の比の和として1以下
従属栄養細菌	650	CFU/ml	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.197	mg/L	0.1mg/L以下
[農薬類]			
チウラム	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下
シマジン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下
チオベンカルブ	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン	<0.0001	mg/L	0.05mg/L以下
ダイアジノン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下
ジメトエート	<0.0001	mg/L	0.05g/L以下
馬拉ソン	<0.0001	mg/L	0.7mg/L以下
以下余白			

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)

	水質検査部門管理者	後藤秋子
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原 水) 水 質 試 験 検 査 結 果 証 明 書
(目 標 設 定 項 目)

第 DW24-0247 号
2024年7月11日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	宇良ポンプ場	系統	
	-	受水点	
	-	系	
採取箇所	宇良ポンプ場		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ~ 2024年7月5日		
採取日	2024年6月6日	気温	23℃	水温	21.5℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値*1
アンチモン及びその化合物	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラル	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
農薬類	0	-	検出値と目標値の比の和として1以下
従属栄養細菌	8	CFU/mL	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.1mg/L以下
[農薬類]			
チウラム	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下
シマジン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下
チオベンカルブ	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン	<0.0001	mg/L	0.05mg/L以下
ダイアジノン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下
ジメトエート	<0.0001	mg/L	0.05g/L以下
馬拉ソン	<0.0001	mg/L	0.7mg/L以下
以下余白			

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)
検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)

	水質検査部門管理者	後藤秋子
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原水) 水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW24-0245 号
2024年7月11日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	大川山浄水場 系統
	受水点
	系
採取箇所	大川山浄水場

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関 第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411 (代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年6月6日	検査期日	2024年6月6日 ~ 2024年7月5日
採取日	2024年6月6日	気温	23 °C
		水温	22 °C
		天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取		
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏		

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値*1
アンチモン及びその化合物	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラール	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
農薬類	0	-	検出値と目標値の比の和として1以下
従属栄養細菌	150	CFU/mL	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.092	mg/L	0.1mg/L以下
PFOS及びPFOA	<1	ng/L	50(0.00005mg/L)以下*2
PFOS	<1	ng/L	-
PFOA	<1	ng/L	-
[農薬類]			
チウラム	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下
シマジン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下
チオベンカルブ	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン	<0.0001	mg/L	0.05mg/L以下
ダイアジノン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下
ジメトエート	<0.0001	mg/L	0.05g/L以下
馬拉ソン	<0.0001	mg/L	0.7mg/L以下
以下余白			

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)
*2 ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタネン酸 (PFOA) の量の和としての目標値(暫定)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)

	水質検査部門管理者 後藤秋子
--	----------------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原水)水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW24-0252 号
2024年7月11日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	奥水源	系統	
	-	受水点	
	-	系	
採取箇所	奥水源		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関 第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ~ 2024年7月5日		
採取日	2024年6月6日	気温	23 °C	水温	22 °C	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値 ^{*1}
アンチモン及びその化合物	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラール	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
農薬類	0	-	検出値と目標値の比の和として1以下
従属栄養細菌	3	CFU/ml	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.008	mg/L	0.1mg/L以下
[農薬類]			
チウラム	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下
シマジン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下
チオベンカルブ	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン	<0.0001	mg/L	0.05mg/L以下
ダイアジノン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下
ジメトエート	<0.0001	mg/L	0.05g/L以下
馬拉ソン	<0.0001	mg/L	0.7mg/L以下
以下余白			

^{*1} 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)

	水質検査部門管理者	後藤秋子
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW24-0251 号
2024年7月11日

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
 沖縄県南保4水第1号
 株式会社 南西環境研究所
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字馬場4-7
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	安田浄水場	系統	
	-	受水点	
	-	系	
採取箇所	安田配水池		

受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ～ 2024年7月5日		
採取日	2024年6月6日	気温	23℃	水温	22.5℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

[illegible]

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)

検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)

		水質検査部門管理者	後藤秋子
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原水)水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW24-0250 号
2024年7月11日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	伊部水源地	系統	
	-	受水点	
	-	系	
採取箇所	伊部浄水場		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-2
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ~ 2024年7月5日		
採取日	2024年6月6日	気温	23℃	水温	22℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値 ^{*1}
アンチモン及びその化合物	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラル	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
農薬類	0	—	検出値と目標値の比の和として1以下
従属栄養細菌	130	CFU/ml	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.1mg/L以下
[農薬類]			
チウラム	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下
シマジン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下
チオベンカルブ	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン	<0.0001	mg/L	0.05mg/L以下
ダイアジノン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下
ジメトエート	<0.0001	mg/L	0.05g/L以下
馬拉ソン	<0.0001	mg/L	0.7mg/L以下
以下余白			

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)

	水質検査部門管理者 後藤秋子
--	----------------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(原水)水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW24-0249 号
2024年7月11日

国頭村長 殿

事業体名	国頭村
水質区分	簡易水道(原水)
採取地点	安波水源地
	系統
	受水点
採取箇所	系
	安波水源地

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年6月6日	検査期日	2024年6月6日 ~ 2024年7月5日
採取日	2024年6月6日	気温	23℃
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取	水温	22℃
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏	天候	曇り

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値*1
アンチモン及びその化合物	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラル	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
農薬類	0	-	検出値と目標値の比の和として1以下
従属栄養細菌	60	CFU/mL	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.001	mg/L	0.1mg/L以下
PFOS及びPFOA	<1	ng/L	50(0.00005mg/L)以下*2
PFOS	<1	ng/L	-
PFOA	<1	ng/L	-
[農薬類]			
チウラム	<0.0002	mg/L	0.02mg/L以下
シマジン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下
チオベンカルブ	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン	<0.0001	mg/L	0.05mg/L以下
ダイアジノン	<0.0001	mg/L	0.003mg/L以下
ジメトエート	<0.0001	mg/L	0.05g/L以下
マラソン	<0.0001	mg/L	0.7mg/L以下
以下余白			

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)
*2 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和としての目標値(暫定)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健生水発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)

	水質検査部門管理者	後藤秋子
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW24-0257 号
2024年7月11日

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
 沖縄県南保4水第1号
 株式会社 南西環境研究所
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-2
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ～ 2024年6月18日		
採取日	2024年6月6日	気温	23 ℃	水温	21.5 ℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	後藤秋子
--	--	-----------	------

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW24-0256 号
2024年7月11日

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
 沖縄県南保4水第1号
 株式会社 南西環境研究所
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字車場4-2
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ～ 2024年6月18日		
採取日	2024年6月6日	気温	23 ℃	水温	21.5 ℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	後藤秋子
--	--	-----------	------

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW24-0255 号
2024年7月11日

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質調査機関第90号
 沖縄県南保4水第1号
 株式会社 南西環境研究所
 〒903-0125 沖縄県中頭郡西原町字黒崎4-4
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ～ 2024年6月18日		
採取日	2024年6月6日	気温	23 ℃	水温	22.0 ℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	後藤秋子
--	--	-----------	------

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW24-0254 号
2024年7月11日

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
 沖縄県南保4水第1号
 株式会社 南西環境研究所
 〒903-0152 沖縄県中頭郡西原町字馬場4-3
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

事業体名	国頭村		
水質区分	簡易水道(原水)		
採取地点	大川山浄水場	系統	
		受水点	
		系	
採取箇所	大川山浄水場		

受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ～ 2024年6月18日		
採取日	2024年6月6日	気温	23 ℃	水温	22 ℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

[illegible]

*1 水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について(平成19年3月 健水発第033005号 一部改正 令和元年5月 薬生水発0529第1号)

*検査の方法：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月 健水発第0330006号 最終改正 令和5年3月 健水発0331 第12号）
（クリプトスポリジウム及びジアルジア）別添3

(嫌気性芽胞菌) 別添2 ハンドフォード改良寒天培地法 パウチ法

		水質検査部門管理者	後藤秋子
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW24-0261 号
2024年7月11日

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質保全係第30号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南 環 境 研 究 所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ～ 2024年6月18日		
採取日	2024年6月6日	気温	23℃	水温	22℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	後藤秋子
--	--	-----------	------

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW24-0260 号
2024年7月11日

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質改善推進官 90号
沖繩県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ～ 2024年6月18日		
採取日	2024年6月6日	気温	23 ℃	水温	22.5 ℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	後藤秋子
--	--	-----------	------

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW24-0259 号
2024年7月11日

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
 沖縄県南保4水第1号
 株式会社 南西環境研究所
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字馬場4-4
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ～ 2024年6月18日		
採取日	2024年6月6日	気温	23 ℃	水温	22 ℃	天候	雨
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	後藤秋子
--	--	-----------	------

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW24-0258 号
2024年7月11日

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
 沖縄県南保4水第1号
 株式会社 南西環境研究所
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字車場4-4
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年6月6日			検査期日	2024年6月6日 ～ 2024年6月18日		
採取日	2024年6月6日	気温	23 ℃	水温	22 ℃	天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	国頭村役場建設課 新垣 武氏						

[illegible]

		水質検査部門管理者	後藤秋子
--	--	-----------	------

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

下限値および検査方法

検査項目		定量下限値*1	報告下限値*1	検査方法	
1	一般細菌	0	0	別表第 1	標準寒天培地法
2	大腸菌	—	—	2	特定酵素基質培地法
3	カドミウム及びその化合物	0.0002	0.0003	6	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
4	水銀及びその化合物	0.00005	0.00005	7	還元気化-原子吸光度法
5	セレン及びその化合物	0.001	0.001	6	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
6	鉛及びその化合物	0.0002	0.001	6	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
7	ヒ素及びその化合物	0.0002	0.001	6	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
8	六価クロム化合物	0.001	0.001	6	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
9	亜硝酸態窒素	0.004	0.004	13	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	0.001	12	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光度法
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02	0.03	13	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
12	フッ素及びその化合物	0.05	0.05	13	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
13	ホウ素及びその化合物	0.002	0.004	6	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
14	四塩化炭素	0.0001	0.0001	14	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
15	1,4-ジオキサン	0.002	0.005	14	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン	0.0002	0.0002	14	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
17	ジクロロメタン	0.0001	0.0001	14	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
18	テトラクロロエチレン	0.0001	0.0001	14	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
19	トリクロロエチレン	0.0001	0.0001	14	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
20	ベンゼン	0.0001	0.0001	14	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
21	塩素酸	0.06	0.06	16-2	イオンクロマトグラフ法
22	クロロ酢酸	0.002	0.002	17-2	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
23	クロロホルム*	0.0001	0.0001	14	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
24	ジクロロ酢酸	0.002	0.002	17-2	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
25	ジプロモクロロメタン*	0.0001	0.0001	14	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
26	臭素酸	0.001	0.001	18	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光度法
27	総トリハロメタン	0.0004	0.0004	14	*4項目の和
28	トリクロロ酢酸	0.002	0.002	17-2	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
29	ブロモジクロロメタン*	0.0001	0.0001	14	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
30	ブロモホルム*	0.0001	0.0001	14	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
31	ホルムアルデヒド	0.001	0.001	19	溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法
32	亜鉛及びその化合物	0.001	0.001	6	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
33	アルミニウム及びその化合物	0.001	0.001	6	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
34	鉄及びその化合物	0.003	0.01	6	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
35	銅及びその化合物	0.001	0.001	6	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
36	ナトリウム及びその化合物	1	1	20	イオンクロマトグラフ法(陽イオン)による一斉分析法
37	マンガン及びその化合物	0.0002	0.001	6	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
38	塩化物イオン	0.8	1	13	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	1	1	22	滴定法
40	蒸発残留物	1	1	23	重量法
41	陰イオン界面活性剤	0.02	0.02	24	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
42	ジェオスミン	0.000001	0.000001	25	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001	0.000001	25	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
44	非イオン界面活性剤	0.005	0.005	28	固相抽出-吸光度法
45	フェノール類	0.0005	0.0005	29	固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1	0.1	30	全有機炭素計測定法
47	pH値	0.01	0.1	31	ガラス電極法
48	味	—	—	33	官能法
49	臭気	—	—	34	官能法
50	色度	0.5	0.5	36	透過光測定法
51	濁度	0.1	0.1	41	積分球式光光度法

*1 単位:mg/L(但し、大腸菌、pH、味、臭気は単位なし、一般細菌の単位はCFU/mL、色度と濁度の単位は度)